

|  |  |
|--|--|
| <b>行政相对人名称</b>                           | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山石龙区第二加油站   |
| <b>统一社会信用代码<br/>(或组织结构代码、<br/>工商注册号)</b> | 914104047942673985   |
| <b>法定代表人</b>                             | 佟胜欣  |
| <b>地址</b>                                | 平顶山市石龙区宝山路与宝石路交叉口  |
| <b>行政检查类别(日常<br/>检查、双随机检查)</b>           | 双随机检查  |
| <b>行政执法人员(执法<br/>证号)</b>                 | 郑自勋 410404000052、徐彬 410404000053   |
| <b>行政检查依据</b>                            | 《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等   |
| <b>行政检查内容</b>                            | 1、生产经营单位的主要负责人履行对本单位法律、法规及各项制度执行情况。2、安全生产教育和培训情况。3、安全生产隐患排查治理情况。4、生产安全事故应急救援预案制定及实施情况。5、劳动防护用品发放及使用情况。6、双重预防体系建设情况。7、主要负责人和安全管理<br>人员安全生产知识和管理能力及考核。 |
| <b>行政检查时间</b>                            | 2023年3月13日8时30分至3月13日9时30分   |
| <b>行政检查地点</b>                            | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山石龙区第二加   |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 油站   |
| <b>行政检查结果</b> | 1、劳动防护用品发放台账需修改；<br>2、2023 年度应急预案演练计划需修订；<br>3、加油岛灭火器配备数量不足。 |
| <b>行政检查机关</b> | 平顶山市石龙区应急管理局   |
| <b>备注</b>     |  |